

南加州大都會水務局  
700 NORTH ALAMEDA STREET  
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90012

關於編制 GARVEY 水庫  
修復專案環境影響  
報告草案之公告



**收件人：** 加州規劃與研究辦公室、負責機構、受託機構、洛杉磯縣書記官、蒙特利公園布魯格邁耶圖書館、其他相關方

**寄件人：** 南加州大都會水務局  
Environmental Planning Section  
700 North Alameda Street  
Los Angeles, California 90012

**主旨：** 關於編制環境影響報告草案之公告

**專案：** Garvey 水庫修復專案

**審核期：** 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 2 月 16 日

根據《加州環境品質法案》（CEQA），南加州大都會水務局將作為領頭機構，為 Garvey 水庫修復專案（擬議專案）編寫環境影響報告草案 (EIR)。作為 CEQA（《公共資源法典》第 21080.4 條）規定之審核程序，該編制公告 (NOP) 將傳送給負責機構、受託機構和其他公共機構以及相關組織和個人。

大都會水務局要求負責機構、受託機構、其他公共機構以及相關組織和個人就環境影響報告草案中所含環境資訊之範圍與內容提出意見。請負責機構闡明其與擬議專案有關的法定職責。

**專案地點：** 該專案佔地約 142 英畝，位於加州蒙特利公園市南奧蘭治大道 1061 號 (1061 South Orange Avenue in Monterey Park)（評估師地塊編號 5260-013-910 和 5260-013-905）。專案地點歸大都會水務局所有，該地中央部分有 Garvey 水庫以及附屬建築和設施，包括位於專案區域東部鋪築面庭院內的行政大樓和水質實驗室、備用發電機、次氯酸鈉儲罐區和連接結構；緊靠水庫南側的一個緩衝罐；緊靠水庫南側的一個施工拖車和鋪築面停車場；緊靠水庫西北側的一個未鋪築施工暫存區；水庫東南側的一個通訊塔和鋪築面停車場；以及整個專案區域內鋪築面道路、電線、成齡樹木、場地排水系統和景觀。專案區域周圍有鏈條圍欄保護。圖 1 描繪了專案地點。

**專案說明：**擬議專案包括對位於 Garvey 水庫的大都會水務局設施進行各種升級、更換和改進，包括但不限於更換水庫浮蓋和襯墊、修復進水/出水塔、更換連接結構中的五個閥門、升級和重新設計設施的電氣系統、更換現有備用發電機、改進與緩衝罐相關的遙測設備，重新設定和升級行政大樓和水質控制實驗室，建造新的泵站設施，以及各種設施升級，如升級氨水供給系統，重新鋪築或修復現有內部道路，更換圍欄，安裝雨水控制改進裝置，移除和/或更換景觀，以及升級安全設施。專案施工活動大約需要三年時間完成。施工活動結束後，Garvey 水庫的運營和維護活動，包括工作人員的巡視頻率、備用發電機每月測試、行政大樓和水質實驗室的用電量和用水量，將與現有狀態保持相近。

**潛在環境影響：**《初步研究》(IS) 對擬議專案的環境影響進行評估。被確定為「潛在重大」影響將在環境影響報告草案中進一步評估。環境影響報告草案將針對所有潛在重大影響研究緩解措施和可行專案替代方案。

**公眾審核與評論期：**根據州 CEQA 法規第 15082 條和《公共資源法典》第 21080.4 條，大都會水務局要求儘快提交 NOP/IS 的書面意見，最遲不得晚於 2024 年 2 月 16 日。意見應包括聯絡人姓名、郵寄地址和/或電子郵件地址。所有已提交姓名和聯絡資訊的各方都將被列入分發名單，以接收《環境影響報告草案》的可用性公告。可透過二維條碼或大都會水務局網站獲取編制公告和《初步研究》：<https://www.mwdh2o.com/ceqa>。

線上評論入口網站：[EP@mwdh2o.com](mailto:EP@mwdh2o.com)（請在主旨欄註明「Garvey 水庫修復專案」）。

郵寄至： Michelle Morrison 女士  
南加州大都會水務局  
Environmental Planning Section  
P.O.Box 54153  
Los Angeles, California 90054-0153



簽名： Jennifer Harriger  
Jennifer Harriger  
Environmental Planning Section 經理

日期： 01-16-2024

圖 1 專案地點



影像由 Microsoft Bing 及其許可方提供 © 2023。

Fig. 2-3 Existing Site Facilities